

Obiekt : Oświetlenie zewnętrzne - Skate Park
 Adres ; Rypin ul. Młyńska 12
 Inwestor : Gmina Miasta Rypina
 Adres : Rypin ul. Warszawska 40
 Projektant : Eugeniusz Słomczewski - Rypin ul. Wesola 4 m15

INFORMACJA O" BIOZ „

1. Zakres robót :

- Odkopanie odc, istn. kabla
- Ustawienie szafki oświetleniowej
- Przecięcie istn. kabla YKYżo 5 x 10 mm² relacji Rozdz. -RG-w Szkole - Tablica Główna w Orliku i wprowadzenie do proj. Szafki oświetleniowej.
- Ułożenie odcinka kabla YKYżo 5 x 10 mm² od szafki oświetl. Do miejsca przecięcia kabla i zarobienie mufy.
- Wykopy rowu kablowego
- Układanie kabli nis. nap. w rowach kablowych
- Montaż i stawianie masztów oświetl.
- Montaż Naświetlaczy na głowicach masztów oświetleniowych
- Wykonanie uziomów szpilekowych.

2. Elementy zagospodarowania działki ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Wykopy ziemne
- Przed rozpoczęciem wykopu rowu kablowego należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń.

3. Zagrożenia przy budowie oświetlenia ulicznego

- Praca na wysokości -
- Składowanie materiałów na krawędzi wykopów
- Ruch pieszych i pojazdów mechanicznych

4.0 Uwagi ogólne :

- Pracownicy posługujący się sprzętem obowiązani są przestrzegać, aby sprzęt był w dobrym stanie technicznym, posiadał aktualne dokumenty próby kontrolnej i był używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed przystąpieniem do prac montażowych kierownik robót [majster, brygadzysta] zobowiązany jest przeprowadzić krótki instruktaż z zakresu bhp, zwracając uwagę na zagrożenia mogące przy danych pracach wystąpić.
- Przed rozpoczęciem prac należy omówić szczegółowo zakres wykonywanych robót, sposób ich wykonywania i warunki bezpieczeństwa przy pracy na poszczególnych stanowiskach oraz dopilnować przygotowania stanowiska przez usunięcie zbędnych przedmiotów oraz oznakowania miejsc pracy.