

Rypin, 22 września 2021 r.

ZP.271.A.10.2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „**Budowa oświetlenia – chodnik Mławska - Sadowa**”

Numer postępowania **ZP.271.A.10.2021**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 20 września 2021 roku.

Treść zapytania:

1. Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy oświetlenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 itp., oraz inne na przejazdy kolejowe jeśli takie występuje PKP-PLK S.A, na których trzeba zapewnić bezpieczeństw przez zatwierdzone oprawy na tereny PKP-PLK S.A i zastosowane wysięgniki które muszą zapewnić bezpieczeństwo oraz normy oświetlenia dla pasażerów i użytkowników czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania.
Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm obowiązujących na terenach PKP-PLK SA jeśli taki są, na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw które mają zastosowane, a nie zostały podane do realizacji przedsięwzięcia. oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 Oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło i Oświetlenie miejsc pracy. PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 3) Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogły być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp Led i innych produktów, które nie spełniały norm, i będą eliminowani z przeprowadzanego postępowania. Czy powinny być chronione praw przemysłowych chronione na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3. Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2. Potwierdzone badaniami ze zgodność o bezpieczeństwie miejsc pracy

produktów i ustawa o efektywności energetycznej z dnia maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

4. Brak jest opisów ogólnych opisów lampy co do uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m² 1W netto, według wytycz. zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. Czy proponowane oprawy powinny spełniać niezbędne wytyczne dyrektywy UE – mających zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 5 dyrektywy 2014/24/UE, art. 17 ust. 4 dyrektywy 2014/25/UE i art. 68 dyrektywy 2009/81/WE
- Art. 38 4. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs nie jest w całości przygotowywane
- 1) każdy zamawiający ponosi odpowiedzialność za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z ustawy w zakresie części postępowania lub konkursu, które przygotowuje i prowadzi lub organizuje w swoim imieniu i na swoją rzecz;
 - 2) wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy w zakresie części postępowania lub konkursu, która jest przygotowywana i prowadzona lub organizowana w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających.

Wyjaśnienie treści zapytania:

Ad. 1

Projekt został wykonany na podstawie obliczeń fotometrycznych uwzględniających charakter projektowanego oświetlenia. Na etapie składania oferty nie jest wymagane dołączenie żadnych obliczeń. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych uprawnień określonych w zapytaniu ofertowym.

Ad. 2

Projektowana inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte tj. tereny PKP-PLK SA. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia zostały określone w zapytaniu ofertowym.

Ad. 3

Oprawy muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Unii Europejskiej zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych

Ad. 4

W projekcie podano wymogi dotyczące stosowania wysięgników jednoramiennych. W dokumentacji projektowa nie używa się nazw własnych producentów.

Z up. Burmistrza Miasta Rypin


Magdalena Balińska
Z-ca Burmistrza Miasta Rypin