

Rypin, 20 września 2017 r.

ZP.271.20.3.2017
ZP.271.20.4.2017
ZP.271.20.5.2017
ZP.271.20.6.2017
ZP.271.20.7.2017
ZP.271.20.8.2017
ZP.271.20.9.2017
ZP.271.20.10.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie”
Numer postępowania **ZP.271.20.2017**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 11 września 2017 roku, 12 września 2017 roku, 13 września 2017 roku i 14 września 2017 roku i zmieniam treść SIWZ w poniższy sposób.

Treść zapytań, wyjaśnienia, odpowiedzi do zapytań i zmiany treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy zamawiający zaakceptuje produkt równoważny o następujących parametrach systemu nawierzchni, w skład którego wchodzi:

1. Podkład elastyczny – prefabrykowany lub e-layer,
2. Trawa syntetyczna prosta wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Wypełnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy lub piasek kwarcowy i granulatu gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.
1. Skład włókna 100% polietylen PE
2. Rodzaj włókna włókno monofilowe 100%
3. Wysokość włókna 35 - 43 mm
4. Grubość włókna min. 360 µm
5. Ciężar włókna (dtex) min. 13 200
6. Ilość pęczków na m2 min. 9 000
7. Ilość włókien na m2 min. 110 000
8. Kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
9. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) min. 40 N

Odpowiedź

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków w punkcie 2.4 projektu budowlanego zamiennego, w punkcie 2.4 projektu wykonawczego

zamiennego, w punkcie 2.2 STWiOR) w zakresie wymaganej wysokości włókna trawy prostej lub kręconej/teksturowanej na:

Wysokość włókna: 35- 43 mm (prosta lub kręcona/teksturowana).

Pytanie 2

Dokumenty dotyczące oferowanego systemu nawierzchni niezbędne do przedstawienia Inwestorowi na etapie podpisania umowy:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2012 lub nowsza (dostępny na www.FIFA.com)
- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów dla kategorii multi-sport zgodny z FIH QUALITY PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostępny na www.FIH.ch)
- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz oferowanego podkładu elastycznego potwierdzone przez jej producenta.
- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej.
- AKTUALNY CERTYFIKAT FIFA QUALITY (edycja 2015) NA OFEROWANY SYSTEM (trawa + zasyp EPDM + podkład elastyczny)

Odpowiedź

Powyższy zapis skierowany do Zamawiającego nie został doprecyzowany przez Wykonawcę wobec powyższego Zamawiający pozostawia go bez odpowiedzi.

Pytanie 3

Czy zamawiający zaakceptuje produkt równoważny o następujących parametrach:

System nawierzchni, w skład którego wchodzi:

- 1.Podkład elastyczny – prefabrykowany lub e-layer,
- 2.Trawa syntetyczna prosta wraz z wklejonymi liniami boiska,
- 3.Wypełnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy lub piasek kwarcowy i granulatu gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.
 1. Skład włókna 100% polietylen PE
 2. Rodzaj włókna włókno monofilowe 100%
 3. Wysokość włókna 35 - 43 mm
 4. Grubość włókna min. 360 µm
 5. Ciężar włókna (dtex) min. 13 200
 6. Ilość pęczków na m2 min. 9 000
 7. Ilość włókien na m2 min. 110 000
 8. Kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
 9. Wytrzymałość na wyrwanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) min. 40 N

Odpowiedź

Odpowiedź jak do pytania 1.

Pytanie 4

Dokumenty dotyczące oferowanego systemu nawierzchni niezbędne do przedstawienia Inwestorowi na etapie podpisania umowy:

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2012 lub nowsza (dostępny na www.FIFA.com)
- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów dla kategorii multi-sport zgodny z FIH QUALITY PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostępny na www.FIH.ch)
- Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz oferowanego podkładu elastycznego potwierdzone przez jej producenta.
- Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej.
- AKTUALNY CERTYFIKAT FIFA QUALITY (edycja 2015) NA OFEROWANY SYSTEM (trawa + zasyp EPDM + podkład elastyczny)

Odpowiedź

Odpowiedź jak do pytania 2.

Pytanie 5

Czy zamawiający zaakceptuje system trawy syntetycznej jako produkt równoważny charakteryzujący się następującymi parametrami, w skład którego wchodzi:

- 1.Podkład elastyczny – prefabrykowany lub e-layer,
 - 2.Trawa syntetyczna prosta wraz z wklejonymi liniami boiska,
 - 3.Wypełnienie trawy syntetycznej: piasek kwarcowy lub piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym.
1. Skład włókna 100% polietylen PE
 2. Rodzaj włókna włókno monofilowe 100%
 3. Wysokość włókna 35 - 43 mm
 4. Grubość włókna min. 360 µm
 5. Ciężar włókna (dtex) min. 13 200
 6. Ilość pęczków na m2 min. 9 000
 7. Ilość włókien na m2 min. 110 000
 8. Kolor min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
 9. Wytrzymałość na wyrwanie pęczków trawy (przed i po starzeniu) min. 40 N

Odpowiedź

Odpowiedź jak do pytania 1.

Pytanie 6

Czy zamawiający celem potwierdzenia jakości oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej będzie żądał poniższych dokumentów na etapie podpisania umowy?

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2012 lub nowsza (dostępny na www.FIFA.com)
- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów dla

kategorii multi-sport zgodny z FIH QUALITY PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostępny na www.FIH.ch)

-Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz oferowanego podkładu elastycznego potwierdzone przez jej producenta.

-Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej.

Odpowiedź

Zamawiający jednoznacznie wskazał w pkt 5 ust. 5 części XV SIWZ na jakim etapie i jakich dokumentów będzie żądał. Zgodnie z powyższymi zapisami:

„Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty dla zaoferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

- *Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2012 lub nowsza (dostępny na www.FIFA.com),*
- *Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów dla kategorii multi-sport zgodny z FIH QUALITY PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostępny na www.FIH.ch),*
- *Karty techniczne oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz oferowanego podkładu elastycznego potwierdzone przez jej producenta,*
- *Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni tj. podkładu elastycznego, trawy syntetycznej i wypełnienia trawy syntetycznej”.*

Pytanie 7

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia tj. nawierzchnie poliuretanową posłużył się opisem, który jest w stanie zaoferować tylko jeden producent. Żadna inna nawierzchnia typu natrysk nie posiada dolnej warstwy granulatu EPDM z recyklingu.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk zgodnej z wymogami normy PN-EN 14877:2014.

Nawierzchnia ta składa się z dwóch warstw, dolnej tj. bazowej wykonanej z granulatu SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym układanej maszynowo oraz warstwy górnej tj. użytkowej wykonanej z granulatu EPDM połączonej lepiszczem poliuretanowym wykonaną metodą natryskową.

Należy podkreślić, iż ww. nawierzchnia jest nawierzchnią dopuszczoną przez PZLA.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. w projekcie budowlanym zamiennym oraz projekcie wykonawczym zamiennym pkt 2.5 oraz pkt 2.2 STWiOR zamawiający dopuszcza stosowanie w dolnej warstwie nie tylko granulatu EPDM z recyklingu lecz również granulatu gumowego (SBR) spełniające wymogi normy PN- EN 1487:2014. Natomiast górna warstwa użytkowa ma być wykonana w postaci natrysku złożonego z lepiszcza poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej.

Pytanie 8

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia tj. nawierzchnie poliuretanową posłużył się opisem, który jest w stanie zaoferować tylko jeden producent. Żadna inna nawierzchnia typu natrysk nie posiada w dolnej warstwie granulatu EPDM z recyklingu.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nawierzchni poliuretanowej typu natrysk zgodnej z wymogami normy PN-EN 14877:2014.

Nawierzchnia składa się z dolnej warstwy bazowej wykonanej z granulatu SBR połączonej lepiszczem poliuretanowym oraz warstwy użytkowej z granulatu EPDM i lepiszcza poliuretanowego wykonanego metodą natryskową.

Pragnę nadmienić iż taka nawierzchnia jest dopuszczona i rekomendowana przez Ministerstwo Sportu.

Odpowiedź

Odpowiedź jak do pytania 7.

Pytanie 9

W wymaganych dokumentach dotyczących oferowanego systemu nawierzchni niezbędnych do przedstawienia na etapie podpisania umowy wymagany jest między innymi:

-Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów dla kategorii multi-sport zgodny z FIH QUALITY PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostępny na www.FIH.ch)

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści także raport dla kategorii National, który jest uważany za wyższy dokument. W kategorii National większość parametrów do uzyskania jest równoważna natomiast różnica jest tylko przy dwóch kategoriach. Jest to odbicie piłki i toczenie piłki (strona 45 FIH Pitch Handbook). W kategorii National te wymogi są nieco wyższe co przy dostarczonym raporcie z badań będzie wskazywało na osiągnięcie wyższych parametrów niż w przypadku Multi-sport. Dlatego też zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie także raportu z badań dla kategorii National.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w pkt 5 ust. 5 części XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w punkcie 2.4 projektu budowlanego zamiennego, w punkcie 2.4 projektu wykonawczego zamiennego, w punkcie 2.2 STWiOR) w zakresie dokumentów niezbędnych przed zawarciem umowy na:

-Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA- Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów dla kategorii: global, national, multi- sport zgodny z FIH QUALITY PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostępny na www.FIH.ch).

Pytanie 10

UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO oraz SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, BĘDĄCEJ ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ

- a) W pkt 2.5 Projektu budowlanego oraz w części STWIOR ST-05 Nawierzchnia Poliuretanowa pkt. 2.2 Zamawiający wskazuje, że nawierzchnia poliuretanowa dla boiska powinna spełniać następujące parametry:

Technologia nawierzchni: natrysk

Wygląd zewnętrzny: Nawierzchnia typu A wg PN-EN 14877 tablica A1, dolna warstwa z granulatu EPDM z recyklingu lub z granulatu gumowego spełniające wymogi normy PN- EN 14877:2014, na niej warstwa natrysku złożona z lepiszcza poliuretanowego i kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej

Grubość całkowita (mm): min. 13

Współczynnik tarcia (PTV)

- nawierzchnia sucha ≥ 97

- nawierzchnia mokra ≥ 75

Ścieralność Stuttgart $\leq 0,068\text{mm}$

Twardość (Shore A) ≥ 65

Wytrzymałość na rozdzielanie $\geq 87\text{ N}$

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) $\geq 0,78$

Wydłużenie podczas zerwania (%) ≥ 92

Zdolność amortyzowania siły (%) ≥ 27

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania nawierzchni poliuretanowej o następujących parametrach:

PARAMETR	WARTOŚĆ
1. Grubość, mm:	≤ 13
2. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, PTV	≥ 85 (stan suchy)
	≥ 59 (stan mokry)
3. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	$\geq 1,06$
4. Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 84
5. Odporność na zużycie, Taber, g	$\leq 0,7$
6. Odporność po sztucznym starzeniu:	
a). Odporność na zużycie, Taber, mm	≤ 2
b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej	4
7. Amortyzacja, %	
Temp 23 st C.	≥ 38
8. Odkształcenie pionowe, mm	
Temp 23 st C.	$\leq 1,70$
9. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
piłka koszykowa	≥ 99

I czy wymaga złożenia na etapie składania ofert poniższych dokumentów?

1. Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014
2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej
3. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej (*jeśli jest projektowany*)
4. Aktualny Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej
5. Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA oraz metale ciężkie)
6. Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni
7. Karta techniczna oferowanej nawierzchni podbita przez producenta oferowanego systemu
8. Aktualny Certyfikat IAAF dla oferowanego systemu nawierzchni (Product Certificate)
9. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbitą i wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie
10. Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian.

Dokumenty dotyczące zaoferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej wymagane są przed zawarciem umowy i zostały wskazane w Dokumentacji przetargowej.

Pytanie 11

W opisie zamówienia żądają Państwo certyfikatu FIH Quality Programme for Hockey turf (certyfikatu na trawę do hokeja na trawie) gdzie chcecie Państwo zamontować trawę piłkarską zasypaną piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym.

Opisany dokument do trawy, wskazują na jednego konkretnego producenta zarazem na jednego konkretnego wykonawcę (dostawcę trawy). W świetle obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych, powinno być co najmniej 3 producentów danego materiału. W związku z tym, że wskazany produkt posiada tylko i wyłącznie jedna firma na rynku polskim i żaden inny wykonawca nie ma możliwości zakupu sztucznej trawy bezpośrednio od tego producenta,

Kontaktowaliśmy się z Polskim Związkiem Hokeja na trawie w tej sprawie dostaliśmy następującą odpowiedź:

„1. Nie można stosować sztucznej trawy takiej jak na boisko piłkarskie zasypanej granulatem gumowym.

2. Można stosować sztuczną trawę zasypaną piaskiem kwarcowym.

3. Aby rozgrywać mecze rangi Mistrzostw Polski wystarczy sztuczna trawa "piaskowa". Do rozgrywania meczów na poziomie europejskim czy też światowym konieczna jest sztuczna trawa "wodna".

Zatem nie zrozumiałe dla nas jest żądanie tego certyfikatu, ponieważ nie robi się certyfikatów na trawy z zasypem gumowym do gry w hokeja na trawie, a w tym przypadku taki dokument ma jedynie za zadanie utrudnić dostęp do nawierzchni na boisko.

Wnosimy zatem o usunięcie tego certyfikatu z dokumentacji przetargowej ponieważ boisko takie nie może służyć do profesjonalnych rozgrywek hokeja na trawie.

Odpowiedź

Zamawiający nie żąda dostarczenia certyfikatu, a przedstawienia przed zawarciem umowy -Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA- Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (podkład elastyczny + sztuczna trawa + dowolne wypełnienie), potwierdzający zgodność jej parametrów dla kategorii: global, national, multi- sport zgodny z FIH QUALITY PROGRAMME FOR HOCKEY TURF (dostępny na www.FIH.ch).

Zamawiający w zapisach specyfikacji nie wskazuje na trawę piłkarską, a trawę kategorii multi-sport. Parametry trawy opisane w dokumentacji projektowej nie preferują jednego wykonawcy.

Z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wynika, że powinno być co najmniej 3 producentów danego materiału.

Główną zasadą ustawy Prawo zamówień Publicznych jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Ponadto należy zauważyć, że rynek zamówień publicznych nie jest w żaden sposób ograniczony do polskiego rynku.

Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż określone w SIWZ wymagania spełnia większa liczba Wykonawców tak więc zasada konkurencyjności została zachowana. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób z którego wynika, iż jego potrzebę spełni produkt (stanowiący przedmiot zamówienia) charakteryzujący się wysoką jakością adekwatną do celu jakiego ma służyć i posiadający wysokie walory użytkowe. Zamawiający ma prawo do nabycia takiego przedmiotu zamówienia jaki jest mu potrzebny. Wymagania postawione w SIWZ zostały określone jednakowo dla wszystkich wykonawców. Zamówienie ze względu na jego złożony charakter adresowane jest nie tylko dla producentów nawierzchni boisk lecz również do Wykonawców specjalizujących się w budowie obiektów sportowych. Zamawiający informuje, że parametry właściwości trawy syntetycznej określone w dokumentacji przedmiotowego postępowania nie ograniczają uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i to Zamawiający jest nie tylko uprawniony, ale i zobowiązany do określenia przedmiotu zamówienia zgodnie ze swoimi potrzebami (wyrok KIO z dnia 15 lutego 2012 r., sygn. akt. KIO 246/12, wyrok KIO z dnia 10 marca 2014 r. sygn. Akt 387/13, wyrok KIO z dnia 6 czerwca 2013 r. sygn. akt. 1209/13, oraz wyrok KIO z dnia 16 maja 2011 r. sygn. akt KIO 937/11). **Celem opisu przedmiotu zamówienia jest umożliwienia zaspokojenia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego w warunkach konkurencji nie zaś umożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu wszystkim Wykonawcom działającym w danym segmencie rynku** (wyrok KIO z dnia 14 marca 2014 r. sygn. akt KIO 380/14).

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 18 września 2017 roku zostaną udzielone w dniu 25 września 2017 roku.

Z up. BURMISTRZA

mgr Mikołaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta