

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej”  
Numer postępowania ZP.271.13.2015

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 20 sierpnia 2015 roku oraz zmieniam treść SIWZ w następujący sposób.

#### Treść zapytań:

1. W SST D.05.03.01 w tablicy 3 podane są inne wymagania dla kruszywa łamanego drobnego niż w WT-1 2010 w tablicy 14, na które powołuje się wspomniana SST. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kruszyw łamanych drobnych zgodnych z WT-1 2010 z tab. 14, ponieważ tego typu ograniczenia są zabronione przez dyrektywę unijną 89/106/EWG która zabrania wszelkich ograniczeń utrudniających swobodną konkurencję materiałów na rynku.
2. Prosimy o zamieszczeniu dokładniejszego planu sytuacyjnego i przekrojów konstrukcyjnych dotyczących tego zadania.
3. Prosimy o usunięcie ze specyfikacji D.05.04.02A dotyczącej siatki zbrojeniowej zdania „Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienką folią zabezpieczającą”. Jest to zapis ograniczający swobodną konkurencję, gdyż tylko jeden producent oferuje wyroby spełniające ten wymóg.

#### Wyjaśnienie treści SIWZ i zapytań oraz Zmiana treści SIWZ:

##### AD 1

Zamawiający zmienia wymagania dla kruszywa łamanego drobnego zgodnie z zapisami WT-1 2010, tablica 14.

##### AD 2

Ze względu na zakres planowanych robót w obrębie istniejącej infrastruktury drogowej (brak zmian w planie sytuacyjnym istniejącego pasa jezdni), przygotowanie oferty wyłącznie na podstawie dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ (przedmiary robót, opis przyjętych technicznych rozwiązań i specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót) oraz rozliczenie zadania kosztorysem powykonawczym Zamawiający nie zamieszcza dokładnego planu sytuacyjnego ani też przekrojów konstrukcyjnych.

##### AD 3

Zamawiający zmienia opis w SST D.05.04.02A dotyczący siatki poprzez wykreślenie zapisu „Siatka posiada na górnej powierzchni posypkę z piasku a dolna powierzchnia pokryta jest cienką folią zabezpieczającą”. Pozostałe parametry siatki pozostają bez zmian.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski