

Rypin, 17 sierpnia 2018 r.

## **Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. **„Dostawa i montaż zestawu zabawowego w ramach projektu Przedszkole Jutra – II etap”**  
Numer postępowania **ZP.271.A.25.2018**

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

W odpowiedzi na treść zapytania, które wpłynęło 16 sierpnia 2018 roku wyjaśniam i zmieniam Zapytanie ofertowe w następujący sposób:

### **Treść zapytania:**

Proszę o informację czy dopuszczają Państwo słupy konstrukcyjne zestawu zabawowego wykonane z profili 80 x 80 mm?

### **Wyjaśnienia i zmiana treści Zapytania ofertowego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie słupów nośnych (konstrukcyjnych) wykonanych z profili 80 x 80 mm o grubości ścianki 3,0 mm.

**Zmieniony załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – 17.08.2018 r. – został zamieszczony na stronie**  
**<http://bip.rypin.eu/index.php?app=przetargi&nid=6458&y=0&status=1>**

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

**mgr Paweł Grzybowski**