

ZP.271.11.3.2016

*Wszyscy Wykonawcy*

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim i Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej”  
Numer postępowania ZP.271.11.2016*

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 13 maja 2016 roku.

**Treść zapytania:**

1. Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej  
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy wykonanej ze stopu aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowej? Warunki pracy oprawy nie wymuszają zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw, co byłoby niezgodne z zapisami PZP.
2. Budowa oświetlenia ciągu pieszego  
Jaki rodzaj oprawy zastosowano w projekcie? Zdanie „Daszek oprawy winien być wykonany z ukształtowanej blachy aluminiowej” wskazuje oprawę oświetleniową typu parkowa montowaną bezpośrednio na słupie.

**Wyjaśnienia treści zapytania:**

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opraw wykonanych ze stopu aluminium malowanych proszkowo. Według wiedzy Zamawiającego na rynku są dostępne oprawy o wymaganych parametrach wykonywanych przez więcej niż jednego producenta.

Ad. 2

Zaprojektowano oprawy parkowe zamontowane bezpośrednio na słupie.

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*