

Rypin, 04.04.2017 r.

ZP.271.1.4.2017

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. (oświetlenie i zieleń)”*
Numer postępowania ZP.271.1.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 29 marca 2017 roku.

Treść zapytania:

1. Czy wysokość 8 m podana jako wysokość słupa jest wysokością montażu oprawy nad drogą?
2. Jaki ma być wysięg boczny wysięgnika gdyż nie widzę takiej informacji w SIWZ?

Wyjaśnienia treści zapytania:

Ad. 1

Podana wysokość 8 m jest wysokością słupa.

Ad. 2

Wysięg boczny wysięgnika min. 600 mm.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN
mgr Paweł Grzybowski