

Rypin, 10 marca 2020 roku

ZP.271.11.3.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 120640C ul. Brzozowej (dokumentacja)”
Numer postępowania ZP.271.11.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 9 marca 2020 roku.

Treść zapytania:

Czy Wykonawca w ramach zadania projektowego winien przewidzieć jako rozwiązanie kolizji przestawienie słupa energetycznego w lokalizacji wskazanej na załączonym wycinku mapy?



Wyjaśnienia treści zapytania:

Ze względów ekonomicznych należy zastosować rozwiązania projektowe pozwalające uniknąć kolizji z przedmiotowym słupem średniego napięcia. Odległość słupa od granic pasa drogowego umożliwi w ocenie Zamawiającego usytuowanie jezdni (szer. 5,0 m) w sposób unikający kolizji.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski