

Rypin, 14 października 2020 roku

*Wszyscy Wykonawcy*

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Modernizacja „Katolika” – Centrum Aktywności Społecznej w Rypinie”  
Numer postępowania ZP.271.19.2020

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 31 sierpnia 2020 roku.


#### **Pytanie 1**

W jaki sposób projektant przewiduje stemplowanie (zabezpieczenie sztywności ścian i nośności konstrukcji ścian i dachu) przy rozbiórce stropu. Czy zostało przeliczone obciążenie stropu kleina podczas wykonywania nowego stropu gestożebrowego?

#### **Odpowiedź na pytanie 1**

Należy wykonać stemplowanie stropów aż do podłogi na gruncie (w kondygnacji piwnic). Należy wykonać wymianę stropu etapami, odcinkowo, aby uniknąć zmniejszenia sztywności konstrukcji poprzez całościowe rozebranie stropu.

**Z up. BURMISTRZA**

  
mgr Sławomir Kryszczuk  
Sekretarz Miasta