

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska – Kościuszki”
Numer postępowania ZP.271.2.2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 18 kwietnia 2017 roku.

Treść zapytania:

W dniu 07.04.2017 r. dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu będącego przedmiotem przetargu. Jako eksperta w branży zabytków, poprosiłem doświadczonego specjalistę Po głębszej analizie dokumentacji postanowiłem przekazać Państwu jego uwagi:

1. Dokumentacja nie odnosi się do części ogrodzenia istniejącego po stronie prawej od istniejącej bramy.
2. Dla ujednoczenia widoku powinno się przeprowadzić oczyszczenie cokołu i uzupełnienia ubytków ceglanych i spoinowanie.
3. Brama, ustrój ceglany, powinno się odtworzyć w pasach tynkowanych charakterystyczne rytę wg zachowanych świadków.
4. Staranne wykonać zwieńczenia bazy wg nielicznie zachowanych świadków.
5. Elementy kute - brama i ogrodzenie. Nieuzasadniono badaniami malowanie grotów na biało. Prawdopodobne malowanie finalne na czarny mat, pod warunkiem potwierdzenia w badaniach powłok malarskich, przez specjalistę konserwacji dzieł sztuki.
6. Ogrodzenie „siatka na słupkach”. Zwracam uwagę, że postępujące dalej ogrodzenie jest zbudowane z historycznych elementów – słupków betonowych o formach powtarzających sposób obróbki artystycznej kłoców drewnianych.
7. Podobnie zwieńczenie fundamentu ogrodzenia z okapnikiem, jest związane formalnie. Sugeruję wycięcie piłą do betonu słupków wraz podstawą i przeniesienie na nowe miejsce.
8. Poddanie zabiegom konserwacyjnym z uzupełnieniami części zwieńczeń i cokołu.
9. W miejsce osłaniającej siatki plecionej - założenie systemowej cynkowanej na słupkach ukrytych za słupkami betonowymi.
10. Ogrodzenie zakończyć ,jak zachowany in situ, nowym słupem ceglany.

Problem został przedstawiony w Delegaturze WKZ we Włocławku.

Projektujący wykonał wszystkie czynności związane z budową bardzo poprawnie, natomiast wartość zabytkowa płotu nie została w pełni uwzględniona, a obiekt zapisany jest w Rejestrze Zabytków.

Nie znalazłem zgody WKZ za wykonywanie prac przy obiekcie zabytkowym.

Proponuję ogłoszenie nowego przetargu, ze stosowną zmianą dokumentacji i specyfikacji np. zaprojektuj i zbuduj.

Wyjaśnienia treści zapytania:

Zamawiający informuje, że nie wprowadza zmian w postępowaniu.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski