



Gmina Miasta Rypin
ul. Warszawska 40
87-500 RYPIN
NIP: 892-10-00-795
ZP.271.1.3.1.2014

Mój region w Europie

Rypin, 24.02.2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie”*
Numer postępowania ZP.271.1.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 21 lutego 2014 roku.

Treść zapytania:

1. W przedmiarze nie ujęto parapetów komorowych z PCV wewnętrznych pod okna 05 (5 szt.), 050 (1 szt.), 01 (1 szt.), 08 (1 szt.). Proszę o uzupełnienie przedmiaru.
2. Jaką papę przyjąć do wyceny – termozgrzewalną modyfikowaną SBS czy papę na włókninie? Proszę o podanie parametrów papy nawierzchniowej (grubość). W opisie przedmiotu zamówienia wskazano dwukrotne krycie papą nawierzchniową, natomiast zgodnie z zaleceniami producentów stosuje się papę podkładową termozgrzewalną oraz jedną warstwę papy wierzchniego krycia modyfikowanej SBS bądź papy z tkaniny lub włókniny.
3. Poz. 105-107 – W przedmiarze ujęto wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego. W opisie przedmiotu zamówienia wskazano wyprawę z tynku mineralnego. Który tynk przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie treści SIWZ i zapytań:

AD 1

Przedmiar jest sporządzony prawidłowo. Zamawiający nie przewiduje montażu wewnętrznych parapetów z PCV w oknach kondygnacji piwnic wymienionych z zapytaniu.

AD 2

W opisie przedmiotu zamówienia nie występuje pokrycie dwuwarstwowe z pap nawierzchniowych. W opisie wskazuje się dwa rodzaje pokryć – jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego parametrów pap termozgrzewalnych zarówno do pokryć jednowarstwowych (papa nawierzchniowa) jak i dwuwarstwowych (papa podkładowa + papa nawierzchniowa) znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – SST04 Pokrycia dachów papą i obróbki blacharskie.

AD 3

Poz. 105÷107 przedmiaru odnoszą się wyłącznie do wyprawy elewacyjnej cokołu i na nim należy przyjąć do oferty cienkowarstwowe tynki akrylowe. Na pozostałych ścianach zgodnie z przedmiarami należy przyjąć do oferty wyprawy z cienkowarstwowych z tynków mineralnych.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

(Signature)
mgr Paweł Grzybowski