

## *Wszyscy Wykonawcy*

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. w ramach zadania pn. Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 r. (oświetlenie i zieleń)”*  
*Numer postępowania ZP.271.1.2017*

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 17 marca 2017 roku.

#### **Treść zapytania:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy wykonanej ze stopu aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowej? Warunki pracy oprawy nie wymuszają zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw, co byłoby niezgodne z zapisami PZP.
2. Jakie dla Zamawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?

#### **Wyjaśnienia treści zapytania:**

Ad. 1

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opraw wykonanych ze stopu aluminium malowanych proszkowo. Jednocześnie informuję, że na rynku są dostępne oprawy o wymaganych parametrach wykonywanych przez więcej niż jednego producenta.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne wymienione w dokumentacji przetargowej niezależnie od ilości diod w oprawie.

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*mgr Paweł Grzybowski*