



Gmina Miasta Rypin  
ul. Warszawska 40  
87-500 RYPIN  
NIP 892-10-00-795

*Mój region w Europie*

Rypin, 25.02.2014 r.

ZP.271.1.4.1.2014

## **Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie**”  
Numer postępowania **ZP.271.1.2014**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 25 lutego 2014 roku.

#### **Treść zapytania:**

W przedmiarze robót nie wskazano nic o malowaniu tynku mineralnego. Proszę o podanie czy ma to być tynk barwiony w masie, czy malowany farbami silikatowymi?

#### **Wyjaśnienie treści SIWZ i zapytań:**

Zgodnie z zapisami w specyfikacji i opisie 73 pozycji przedmiaru wszystkie tynki mineralne barwione w masie, kolory pastelowe. Zamawiający przewiduje występowanie trzech kolorów na elewacji.

**BURMISTRZ MIASTA RYPIN**

*(Signature)*  
**mgr Paweł Grzybowski**