

Rypin, 25.09.2014 r.

ZP.271.18.3.2014

ZP.271.18.4.2014

*Wszyscy Wykonawcy*

**Dotyczy:** *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Brzozowa i Rozbudowa oświetlenia ulicznego w części ul. Sommera”  
Numer postępowania ZP.271.18.2014*

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 22 i 23 września 2014 roku.

**Treść zapytań:**

1. Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?
2. Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7?
3. Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:  
Kryterium I:  
Kosztu eksploatacji słupa w skali roku  
Kryterium II:  
Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.
5. Proszę o określenie parametrów lamp Led, ponieważ podanie mocy lampy nie określa strumienia [lm] i kątów rozsyłu światła, współczynnika oddawania barw oraz barwy światła.

**Wyjaśnienia treści zapytań:**

Ad. 1

Zamawiający nie wymaga odrębnej gwarancji producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji. Gwarancja Wykonawcy obejmuje wszelkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów oświetleniowych z kompozytu.

Ad. 3

Zaprojektowane słupy nie stanowią żadnej „obudowy” urządzeń elektrycznych. Zatem wymaganie stopnia ochrony IP jest w tym przypadku zbędne. Zastosowane we wnętrzu słupa złącze izolowane musi posiadać II klasę ochronności oraz stopień ochrony IP 54. Dodatkowo każdy słup ma posiadać zabezpieczenie wnęki słupa.

Ad. 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert.

Ad. 5

Zamawiający określa wymogi dotyczące parametrów lamp Led:

- barwa światła biała naturalna,
- strumień świetlny diod LED – minimum 10200 lm,
- kąt rozsyłu światła – 135 – 145 stopni,
- strumień świetlny oprawy LED – minimum 9350 lm,
- współczynnik oddawania barw – (CRI) 75 (wartość typowa – nie ma przedziałów),
- temperatura barwowa światła – 5000 K (wartość typowa – nie ma przedziałów),
- czas pracy diód – > 50000 h,
- układ optyczny – wymienny moduł LED.

Z up. BURMISTRZA

mgr *Mikołaj* *Wozniak*  
Sekretarz Miasta