

Rypin, 16.01.2015 r.

ZP.271.A.1.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji: Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSiR i Przebudowa boiska przy ZSM**”
Numer postępowania **ZP.271.A.1.2015**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 15 stycznia 2015 roku:

Treść zapytań:

1. Czy przedmiotowa dokumentacja bieżni lekkoatletycznej wraz z elementami konkurencji lekkoatletycznych (skocznie, rzutnie itd.) ma być zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA i czy obowiązkiem projektanta jest uzyskanie uzgodnienia z PZLA jak dla stadionu kategorii IV wraz z poniesieniem kosztów związanych z przedmiotowym uzgodnieniem?
2. Czy w projekcie należy opracować zestawienie niezbędnego sprzętu jak dla stadionu IV kategorii?
3. Czy z uwagi na specyfikę zakresu projektu Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy udokumentowali należyte zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegającą na opracowaniu projektu budowlanego i projektu wykonawczego obejmującego budowę i/lub przebudowę stadionu lekkoatletycznego o kategorii min IV, z czego co najmniej 1 został zrealizowany na podstawie wykonanej dokumentacji, a Wykonawca sprawował nadzór autorski?
4. Czy na terenie objętym inwestycjami jest aktualny plan zagospodarowania terenu, czy Wykonawca ma uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego?
5. Prosimy o załączenie posiadanych badań geologicznych?
6. Czy projektowane odwodnienie bieżni należy podłączyć do kanalizacji deszczowej, czy należy zaprojektować studnie chłonne i uzyskać pozwolenie wodno-prawne?
7. Czy bieżnia ma posiadać oświetlenie?
8. Jakiej kategorii oświetlenie należy zaprojektować dla boiska 200/300/500 lux i czy na ternie inwestycji jest zapewniona wymagana moc, czy należy uzyskać warunki przyłączenia i wykonać projekty przyłączy?

Wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego:

AD 1

Dokumentacja bieżni nie musi wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami PZLA jak dla stadionu kategorii IV, nie ma również wymogu występowania do PZLA o uzgodnienia.

AD 2

Nie należy w projekcie opracowywać zestawiania niezbędnego sprzętu jak dla stadionu kategorii IV.

AD 3

Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów z zakresu wiedzy i doświadczenia.

AD 4

Zgodnie z zapisami ust. 4 pkt 2 załącznika Nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wykonawca musi uzyskać m. in. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie objętym inwestycjami nie planu zagospodarowania przestrzennego.

AD 5

Zamawiający nie posiada badań geologicznych całego terenu objętego planowaną inwestycją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań geologicznych niezbędnych do przedmiotu zamówienia. W załączeniu opinia geologiczna na część terenu.

AD 6

Na przedmiotowym obszarze brak jest kanalizacji deszczowej. Sposób odprowadzenia wód z bieżni Zamawiający pozostawia do rozwiązania Wykonawcy.


AD 7

Bieżnia nie będzie oświetlona

AD 8

Na terenie boiska musi być zaprojektowane oświetlenie minimum 200 lux. Wykonawca musi uzyskać w imieniu inwestora warunki przyłączenia. Zamawiający nie zleca Wykonawcy opracowania projektu przyłącza elektroenergetycznego, które zostanie zaprojektowane i wykonane przez Energa Operator S.A.

Burmistrz Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski