



Dane do obliczeń

R t- 0.01 oma
Xt- 0.027 oma

R YAKY 4 x 120 mm²- 0.260 oma/ km
R AL 35 mm²- 0.876 oma/ km
R AL 50 mm²- 0.614 oma/ km
R YKY 3 x 10 mm²- 1.87 oma/ km

ZESTAWIENIE
WYNIKÓW OBLICZEŃ SPRAWDZAJĄCYCH
SKUTECZNOŚĆ OCHRONY OD PORAŻEŃ
UKŁAD SIECIOWY TN - C

MIEJSCE SPRAWDZENIA	IMPEDANCJA PĘTLI ZWARCIA Om	Izw A	ZABEZPIECZENIE Jb A	K Obicz.	CZAS SZYBKIEGO WYŁĄCZENIA
słup nr 513 / 3	2.10	109.9	WTN - 00gF 16A	2.5	t < 5 s

ZŁĄCZNIK Nr 2		Nr. RYSUNKU	STRONA	ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA RYPINA	INSTALACJA OŚWIECLENIE ULICZNE CZ. ULICY OGRÓDOWEJ W RYPINIE	PROJEKTANT EUGENIUSZ SŁOMCZEWSKI	PODPIS
SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ			17				