

Ogólna charakterystyka robót

Niniejszy kosztorys Oświetlenia ulicznego został wykonany na planu zagospodarowania terenu-projektu budowlanego - Oświetlenie ulicy Ogrodowej

Dla potrzeb oświetlenia części ul. Ogrodowej i dróg osiedlowych przewiduje się następujące roboty :

- Wykop rowu kablowego
- Podsypkę z piasku w rowach kablowych
- Ułożenie rur ochronnych na zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem
- Układanie kabli
- Wykopy pod fundamenty
- Montaż opraw oświetleniowych i słupów na fundamentach
- Wykonanie uziomów powierzchniowych i pionowych
- Zasypanie rowów kablowych

Dla oświetlenia cz. Ulicy Ogrodowej przewidziano słupy metalowe z blachy profilowanej -typ SO 8 /N oc ELMONTER z oprawami Sodowymi USD 150 z lampami WLS 150W.

Dla oświetlenia dróg osiedlowych przewidziano słupy metalowe z blachy profilowanej -typ SO 5 /N oc ELMONTER z oprawami OCP-70 -PA/II z lampami sodowymi 70 W oraz oprawami OCP-125 PA/II z lampami sodowymi 100 W (E 40) .

- Kosztorys nie obejmuje Montażu zabezpieczenia wzdłużnego (RSA) na istn. Słupie Nr 508 przy ul. Ogrodowej . Instalację Rozłącznika RSA wykona Rejon Dystrybucji ENERGA-OPERATOR we własnym zakresie,

Szczegółowy opis został podany w projekcie budowlanym - Oświetlenie uliczne.