



Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
87-500 Rypin, ul. E. Orzeszkowej 4

NIP: 892-000-10-83
REGON: 910011344
www.bip.pkkomes.pl

sekretariat@pkkomes.pl

tel. (54) 280-24-61/62
fax (54) 280-27-55

Pogotowie wodociągowe
(54) 280-22-88

Sąd Rej. w Toruniu
VII Wydz. Gosp. KRS

KRS 0000091320

Kapitał zakładowy
14.593.000,00 PLN

L. dz. DW / 484... / 11



Rypin, dnia 30.09.2011 r.

Gmina Miasta Rypina
Ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

Dotyczy: warunków technicznych podłączenia sieci wod-kan. do działki nr 850/1 przy ul. Dworcowej w Rypinie.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.09.2011 r., informujemy, że P.K. „KOMES” spółka z o.o. wyraża zgodę na doprowadzenie wody z włączeniem do miejskiego wodociągu $\varnothing$ 100 mm w ul. Dworcowej lub $\varnothing$ 150 mm w ul. Mławskiej.

Informujemy, że na podłączeniu wodociągowym należy zamontować wodomierz w studzience wodomierzowej lub wydzielonym pomieszczeniu w budynku.

Odprowadzenie ścieków sanitarnych komunalno-bytowych, które powinny spełniać wymogi § 4.1 załącznik nr.1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. nr 04.168 poz. 1763) należy zaprojektować i wykonać do kanału sanitarnego $\varnothing$ 400 mm w ul. Mławskiej.

Odprowadzenie ścieków deszczowych zaprojektować do istniejącego kanału $\varnothing$ 300 mm w ul. Dworcowej.

Projekt techniczny powinien zawierać:

- niniejsze warunki techniczne,
- zgodę osób trzecich dotyczącą prowadzenia urządzeń wod.-kan. po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- zgodę właścicieli na włączenie do infrastruktury wod-kan. nie będącej własnością Przedsiębiorstwa,
- opis techniczny,
- oznakowanie trasy wodociągu taśmą z wkładem metalowym,
- profil podłużny sieci i przyłączy wod.-kan. w skali 1:100:100 lub 1:100:500 z uwzględnieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych,
- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (opracowany przez służby geodezyjne dla celów projektowych) z naniesieniem projektowanego podłączenia;
- rysunki miejsca zamontowania wodomierza (rzut i przekrój pomieszczenia lub studzienki),
- na przyłączach kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy przewidzieć studnie rewizyjne,
- studnie rewizyjne i kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych $\varnothing$ 1200 mm lub z rur PCV $\varnothing$ 415 mm w odległości 1,0 m od granicy działki od strony nieruchomości.

Bank PEKAO S.A. Grupa Pekao S.A. O/Rypin
47 1240 3406 1111 0000 3150 9491



Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

87-500 Rypin, ul. E. Orzeszkowej 4

NIP: 892-000-10-83

REGON: 910011344

www.bip.pkkomes.pl

sekretariat@pkkomes.pl

tel. (54) 280-24-61/62

fax (54) 280-27-55

Pogotowie wodociągowe

(54) 280-22-88

Sąd Rej. w Toruniu

VII Wydz. Gosp. KRS

— KRS 0000091320

Kapitał zakładowy

14.593.000,00 PLN

Prowadzenie prac dotyczących infrastruktury wod.-kan. w pasie drogowym Inwestor powinien uzgodnić z zarządcą drogi.

Projekt techniczny należy opracować zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”, które można pobrać na stronie internetowej przedsiębiorstwa pod adresem www.bip.pkkomes.pl

Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Komunalnym „KOMES” Sp. z o.o. (należy przedłożyć 3 egz.) oraz w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej dla powiatu rypińskiego, działającym w Rypinie, przy ul. Warszawskiej 38.

Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat licząc od daty wydania. O dacie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić P.K. „KOMES” na 7 dni przed w/w datą.

OTRZYMUJĄ:

1. adresat
2. a/a

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marek Ziulkowski