

Rypin, 23.07.2015 r.

ZP.271.11.3.2015
ZP.271.11.4.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia w Parku Mieskim” Numer postępowania ZP.271.11.2015*

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 21 i 23 lipca 2015 roku.

Treść zapytań:

1. Proszę o podanie typu opraw oświetleniowych oraz słupów aluminiowych, czy mają być okrągłe czy sześciokątne i typ tabliczek bezpiecznikowych.
2. Proszę o podanie typu ochronników przepięć linii napowietrznej nn oraz zestawienia materiałów budowy oświetlenia parku etapu I i etapu II z kosztorysu inwestorskiego.

Wyjaśnienia treści zapytań:

Ad. 1

- a) ze względu na wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie może wskazywać na konkretny typ oprawy oświetleniowej. W ofercie należy przyjąć oprawy spełniające wymogi określone w projekcie budowlanym i SST,
- b) należy zastosować słupy aluminiowe okrągłe zgodne z opisem zawartym w projekcie budowlanym i SST,
- c) parametry złącz bezpiecznikowych:
 - ilość gniazd bezpiecznikowych – 1 szt.,
 - klasa ochronności II,
 - stopień ochrony IP 54,
 - złącze czterotorowe o przekroju kabli zasilających od 10 do 35 mm²,
 - zintegrowana listwa zaciskowa,
 - złącze winno posiadać pokrywę oraz ochronę zacisków i przewodów a otwory wyjść kablowych powinny być zabezpieczone uszczelkami.

Ad. 2

- a) projekt budowlany oświetlenia nie przewiduje ograniczników przepięć w zakresie objętym zamówieniem. Ograniczniki przepięć zamontuje ENERGA Operator S.A. przy budowie przyłącza kablowego z szafką pomiarową dla przedmiotowej inwestycji,
- b) podstawą sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa, przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję pomocniczą. Wobec powyższego Zamawiający nie udostępnienia zestawienia materiałów z kosztorysów inwestorskich.

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski