

Rypin, 26.11.2015 r.

ZP.271.18.3.2015

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej”*
Numer postępowania ZP.271.18.2015

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytania, które wpłynęło 23 listopada 2015 roku.

Treść zapytania:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 150 dni od zawarcia umowy, ze względu na zbliżający się okres zimowy prosimy o dokonanie zmiany projektu umowy w § 21 o zapis:
 - w przypadku, gdy występują wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, co skutkować może niedotrzymaniem terminu umowy.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w części II przewiduje ustawienie słupów oświetleniowych aluminiowych o wysokości 5,0 i 8,0 m. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 5,0 i 8,0 m?

Wyjaśnienia treści zapytania:

Ad. 1

W ocenie Zamawiającego przyjęty termin gwarantuje prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, uwzględnia również niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym. Wobec powyższego brak jest podstaw wprowadzenia do projektu umowy wnioskowanego zapisu.

Ad. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie słupów oświetleniowych stalowych.

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski